

Allegato n. **Sede Municipio**

DATI IDENTIFICATIVI DEI PLESSI E DEL SISTEMA PREVENZIONISTICO INTERNO
Breve descrizione dell’edificio in cui sono locate, temporaneamente, n. 6 aule della Scuola Primaria

- tipologia	Edificio:Municipio. N. 6 classi temporaneamente dislocate per lavori di ristrutturazione edificio scolastico di Polvica
- area interna complessiva	Circa mq
- classificazione scuola	TIPO 2 (Edificio Con N. Di Presenze Contemporanee fino a 500 persone)

N. Totale	N. femmine	N. maschi	ALUNNI DIVERSAMENTEABILI		
57	27	30	3		
PERSONALE DIPENDENTE			N. Totale	N. femmine	N. maschi
CORPO DOCENTE			10	10	0
COLLABORATORI SCOLASTICI			2		2

DOCENTI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Docente: Maurizio Salucci Funzione : Collaboratorio Vicario			
RESPONSABILI DI LABORATORIO:			
N°	LABORATORI/Mensa	RESPONSABILE	Sostituto
1	Spazio polifunzionale		/
2	Spazio polifunzionale		/
3	Spazio polifunzioanale Web Radio		

II SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, è costituito dalle seguenti figure

Organigramma sicurezza di plesso - Municipio						
Preposto	Primo soccorso/DAE ¹		Antincendio		RSPP	
Carretta Rosalinda - doc	Fiorenza Paola - DAE		Fiorenza Paola -		Maurizio Salucci - doc	
	Giordano Maria – solo DAE					
Alunni diversamente abili	Alunno 1	Alunno2	Alunno 3	Alunno4	Alunno 5	Alunno6
	Docente Sost.	Docente Sost.	Docente Sost.			
	Coll. 1/2	Coll. 1/2				
Responsabile Punto raccolta	Docente in servizio nella classe VA					

¹ Frequentato corso per defibrillatore

**PROGRAMMA DI INTERVENTO CONSEQUENTE
AI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI**

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione) AULE

RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)				
CARENZE STRUTTURALI	MECCANICI	ELETTRICI	ESPLOSIONI INCENDI	SOSTANZE PERICOLOSE
Rischi residui				
Limitata superficie in molte aule R=3x3=9	Finestre con vetri R=4x4=16	LIM/pc		
Presenze di finestre a battente con spigoli vivi e aperture di aerazione alla sommità delle porte in vetro R=3x4=12				
Misure di sicurezza da porre in atto				
Disposizione degli zaini in modo da non ridurre gli spazi				
Sostituzione degli infissi e, nelle more, laddove possibile, allontanamento dei banchi dalle finestre	Sostituire i vetri con policarbonato o vetri retinati o montare pellicole di protezione			
Azioni di formazione e informazione da realizzare				
Richiamare l'attenzione dei docenti sul rischio esposto	Richiamare l'attenzione dei docenti sul rischio esposto	Formazione e informazione del personale sull'uso corretto dei VDT e di LIM e dei rischi elettrici connessi		
Piano di monitoraggio del rischio				
	Verifica come da check-list	Verifica come da check-list		

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE (rischi trasversali o organizzativi)			
ORGANIZZAZIONE DELLAVORO	FATTORI PSICOLOGICI	FATTORI ERGONOMICI	CONDIZIONI DI LAVORI DIFFICILI
Rischi residui			
	Possibile stress e burn-out per i docenti. La valutazione sarà fatta seguendo le linee guida che devono essere emanate		
Misure di sicurezza da porre in atto			
	Eventuale attività di counselling in caso di accertata presenza della sindrome		
Azioni di formazione e informazione da realizzare			
	Informazione sul burn-out e		

	mobbing		
Piano di monitoraggio del rischio in relazione ad eventuali variazioni			
	Questionari		

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione) Corridoi e scale

RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)				
CARENZE STRUTTURALI	MECCANICI	ELETTRICI	ESPLOSIONI INCENDI	SOSTANZE PERICOLOSE
Rischi residui				
Vetrata a tutt'altezza pericolose nell'atrio accesso principale R=4x4=16	Aggiunta di strisce antidrucciolo sui gradini R=3x3=9			
Misure di sicurezza da porre in atto				
Chiedere la sostituzione con policarbonato	Far montare le strisce antidrucciolo			
Azioni di formazione e informazione da realizzare				
	Comportamenti corretti degli alunni nei corridoi			
Piano di monitoraggio del rischio				
		Vigilanza da parte del personale ausiliario		

RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico - ambientale)		
AGENTI CHIMICI	AGENTI FISICI	AGENTI BIOLOGICI
Rischi residui		
Inalazione di polvere durante le pulizie per il personale ausiliario R=2x3=6		
Contatto con materiali chimici durante le pulizie R=2x3=6		
Misure di sicurezza da porre in atto		
Uso di mascherine		
Uso di guanti		
Azioni di formazione e informazione da realizzare		
Informazione sull'uso corretto delle sostanze per le pulizie e sull'uso dei DPI		
Piano di monitoraggio del rischio in relazione ad eventuali variazioni		
	Controllo dell'uso dei D.P.I. da parte del preposto	

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione) – Servizio Pulizia

RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)

CARENZE STRUTTURALI	MECCANICI	ELETTRICI	ESPLOSIONI INCENDI	SOSTANZE PERICOLOSE
Rischi residui				
Rischio di cadute per il personale addetto alle pulizie R=3x3=9				
Misure di sicurezza da porre in atto				
Uso di scarpe antidrucciolo per il personale				
Azioni di formazione e informazione da realizzare				
Formazione sull'uso corretto dei D.P.I.				
Piano di monitoraggio del rischio				
Controllo come da check-list				
Verifica dell'uso dei DPI da parte del preposto				

RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico - ambientale)		
AGENTI CHIMICI	AGENTI FISICI	AGENTI BIOLOGICI
Rischi residui		
Inalazione di vapori di materiali detergenti durante la pulizia R=2x2=4		Rubinetteria non a norma
Inalazione di polveri R=2x3=6		
Misure di sicurezza da porre in atto		
Uso di materiali chimicamente non aggressivi e dotati di schede di sicurezza		
Uso di D.P.I.(mascherine) da parte del personale addetto alle pulizie		Chiedere il montaggio di rubinetteria a leva
Azioni di formazione e informazione da realizzare		
Informazione sull'uso corretto dei detergenti		
Piano di monitoraggio del rischio in relazione ad eventuali variazioni		
Verifica dell'uso dei DPI da parte del preposto		

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione) Spazi polifunzionali – Web radio

Tali spazi sono da interdersi per mini gruppi di alunni e per attività temporanee

RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)				
CARENZE STRUTTURALI	MECCANICI	ELETTRICI	ESPLOSIONI INCENDI	SOSTANZE PERICOLOSE
Rischi residui				

		Presenza LIM/videoproiettori, apparecchiature audio/video/stampanti e		
		Gruppi di continuità		
Misure di sicurezza da porre in atto				
		Cartello di divieto di apertura schermo		
			Cartelli segnaletici	
Azioni di formazione e informazione da realizzare				
		Istruzioni sull'uso corretto delle stampanti	Comportamenti corretti nei locali a rischio incendio	
Piano di monitoraggio del rischio				
			Verifica come da check-list	

RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico - ambientale)		
AGENTI CHIMICI	AGENTI FISICI	AGENTI BIOLOGICI
Rischi residui		
	Uso dei VDT R=3x2=6	
Misure di sicurezza da porre in atto		
	Fornitura di arredi ergonomici e disposizione corretta degli schermi	
	Pausa di 15' ogni due ore di permanenza al VDT	
Azioni di formazione e informazione da realizzare		
	Formazione e informazione del personale sull'uso corretto dei VDT	
Piano di monitoraggio del rischio in relazione ad eventuali variazioni		
	Verifica periodica degli ambienti con l'uso della check-list	

Area esterna – Entrata principale servizi trasporti

RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)				
CARENZE STRUTTURALI	MECCANICI	ELETTRICI	ESPLOSIONI INCENDI	SOSTANZE PERICOLOSE
Rischi residui				
Alcuni scalini dissestati				
Misure di sicurezza da porre in atto				
Segnalazione Ente Comune nella prossima riunione annuale per la sicurezza				
Azioni di formazione e informazione da realizzare				
Informazioni per				

Collaboratori scolastici, Docenti e alunni				
Piano di monitoraggio del rischio				
Verifica come da check-list				